


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Jasenná, č. p. 259
 PSČ, místo: 55222, Jasenná
 K.ú., parcelní č.: Jasenná (657671), 843/3
 Typ budovy: Rodinný dům
 Celková energeticky vztažná plocha: 254 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
 kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

energie okolního prostředí: 16.7
 kusové dřevo, dřevní stěpka: 11.3
 elektrina: 4.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.23 W/(m ² ·K)	B
Měrná potřeba tepla na vytápění	74.8 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	129 kWh/(m ² ·rok)	C
Vytápění	118 kWh/(m ² ·rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	10.5 kWh/(m ² ·rok)	A
Osvětlení	0.99 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Michal Kadlec

Osvědčení č.: 0568

Kontakt: kadlec.tzb@gmail.com

Ev. č. průkazu: 449232.0

Vyhotoveno dne: 05.08.2022

Podpis: